

Số: 02 /TB-SXD

Điện Biên, ngày 02 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra điều kiện, năng lực của Phòng thí nghiệm thuộc Công ty TNHH quản lý chất lượng xây dựng Việt Nam LAS-XD 997

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-SXD ngày 15/5/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra điều kiện năng lực của một số phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Kế hoạch số 452/KH-ĐKT ngày 22/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, về kiểm tra điều kiện, năng lực của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD), hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Báo cáo số 940/BC-SXD ngày 22/8/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, về kết quả kiểm tra điều kiện, năng lực của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Trên cơ sở Văn bản số 105/C.Ty-CV ngày 27/9/2018 của Công ty TNHH quản lý chất lượng xây dựng Việt Nam, về việc tiếp tục hoạt động của phòng thí nghiệm thuộc Công ty sau khi tạm dừng để sửa chữa trụ sở;

Căn cứ các Biên bản kiểm tra giữa Đoàn kiểm tra và Phòng thí nghiệm thuộc Công ty TNHH quản lý chất lượng xây dựng Việt Nam LAS-XD 997;

Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, với nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN, NĂNG LỰC

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 95, ngõ 58, tổ 6, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

1. Kiểm tra hồ sơ pháp lý

Phòng thí nghiệm LAS-XD 997 có hồ sơ pháp lý theo quy định gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5600227682 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cấp ngày 15/10/2012 (đăng ký thay đổi lần thứ 01).

- Quyết định số 454/QĐ-BXD ngày 13/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 997, công nhận 12 phép thử và 112 chỉ tiêu thí nghiệm.

- Quyết định số 68/QĐ-C.Ty ngày 10/9/2010 của Giám đốc Công ty TNHH quản lý chất lượng xây dựng Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Chiến làm Trưởng phòng thí nghiệm.

2. Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động của phòng thí nghiệm

- Về trang thiết bị thí nghiệm: Các thiết bị thí nghiệm có hóa đơn mua bán, xuất xứ thiết bị theo quy định. Tuy nhiên giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đã hết hiệu lực.

- Về số lượng, trình độ của cán bộ, công nhân, nhân viên thí nghiệm: Phòng thí nghiệm có 01 Trưởng phòng và 05 nhân viên thí nghiệm.

Trong đó:

+ Trưởng phòng thí nghiệm là ông Nguyễn Duy Chiến, có trình độ chuyên môn là kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, đã được đào tạo về quản lý phòng thí nghiệm, đủ điều kiện năng lực theo quy định.

+ Các nhân viên thí nghiệm đã qua đào tạo và được cấp chứng chỉ, chứng nhận thí nghiệm viên.

- Đối chiếu các chứng chỉ, chứng nhận về đào tạo thí nghiệm và trang thiết bị máy móc hiện có của đơn vị, phòng thí nghiệm đủ điều kiện năng lực thực hiện 12/12 phép thử và 91/112 chỉ tiêu thí nghiệm tại Quyết định 454/QĐ-BXD ngày 13/10/2010 của Bộ Xây dựng.

- Về điều kiện và môi trường nơi đặt phòng thí nghiệm: Nơi đặt phòng thí nghiệm đảm bảo yêu cầu về diện tích mặt bằng và môi trường làm việc theo TCXDVN 297:2003.

- Về các tài liệu kỹ thuật: Phòng thí nghiệm có đủ các tiêu chuẩn phương pháp thử và hướng dẫn kỹ thuật.

- Về hệ thống quản lý chất lượng: Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã hết hiệu lực.

3. Kiểm tra hoạt động của phòng thí nghiệm

- Việc lưu giữ và bảo quản mẫu thử trước và sau khi thí nghiệm, việc thực hiện quy trình khảo sát, lấy mẫu và thí nghiệm: Phòng thí nghiệm thực hiện đúng theo quy trình và các tiêu chuẩn thí nghiệm.

- Kiểm tra sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh: Phòng thí nghiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc ký kết hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng.

- Việc thực hiện quy định về ghi các thông tin trên phiếu kết quả thí nghiệm và quy định về lưu trữ hồ sơ kết quả thí nghiệm: Phòng thí nghiệm có thực hiện việc lưu trữ hồ sơ kết quả thí nghiệm theo quy định. Tuy nhiên, việc ghi các thông tin trên phiếu kết quả thí nghiệm chưa đúng theo Nghị định 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 (thiếu tên cơ sở quản lý phòng thí nghiệm, tên, địa chỉ phòng thí nghiệm và mã số phòng LAS-XD; thiếu số hợp đồng kinh tế, thiếu thời gian xuất phiếu kết quả thí nghiệm).

IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận: Đơn vị chỉ đủ điều kiện hoạt động khi khắc phục các tồn tại như:

- Chứng chỉ hệ thống quy trình quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm đã hết hiệu lực.

- Giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị các thiết bị thí nghiệm đã hết hiệu lực.

- Phiếu kết quả thí nghiệm chưa tuân thủ theo Nghị định 62/2016/NĐ-CP (Phiếu kết quả thí nghiệm thiếu tên cơ sở quản lý phòng thí nghiệm, tên, địa chỉ phòng thí nghiệm và mã số phòng LAS-XD; thiếu số hợp đồng kinh tế, thiếu thời gian xuất phiếu kết quả thí nghiệm).

Sau khi đơn vị khắc phục các tồn tại nêu trên đơn vị phải có Báo cáo khắc phục kèm theo hồ sơ đã hoàn thiện gửi về Sở Xây dựng, để kiểm tra, thông báo gửi Bộ Xây dựng, UBND tỉnh, các đơn vị liên quan và thông báo trên website của Sở Xây dựng.

2. Kiến nghị

- Đề nghị Công ty xây dựng và xin cấp chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 hoặc ISO/IEC 17025; thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đối với các thiết bị thí nghiệm đã hiệu lực.

- Hoàn thiện lại các Phiếu kết quả thí nghiệm chưa tuân thủ theo Nghị định 62/2016/NĐ-CP.

- Thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP.

- Cập nhật thông tin phòng thí nghiệm do mình quản lý vào hệ thống quản lý trực tuyến tại địa chỉ <http://las xaydung.gov.vn>, để Bộ Xây dựng thống nhất quản lý theo quy định tại Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13/9/2017 của Bộ Xây dựng.

- Trong suốt quá trình hoạt động, yêu cầu phòng thí nghiệm phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình gồm: quy trình khảo sát, lấy mẫu tại hiện trường; hướng dẫn sử dụng, vận hành thiết bị và quy trình thí nghiệm cho mỗi phép thử; các sổ sách ghi chép (giao nhận mẫu; kết quả quá trình thí nghiệm; lưu mẫu); phiếu kết quả thí nghiệm.

- Phòng thí nghiệm chỉ được phép thực hiện các thí nghiệm trong phạm vi danh mục các phép thử kèm theo quyết định công nhận của Bộ Xây dựng.

Trên đây là nội dung Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, năng lực của Phòng thí nghiệm thuộc Công ty TNHH quản lý chất lượng xây dựng Việt Nam LAS-XD 997, của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên. / *July*

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng;
- UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT; Công thương; NN-PTNT;
- Ban QLDA các công trình: DD-CN; GT; NN-PTNT;
- Ban QLDA các huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty TNHH quản lý chất lượng xây dựng Việt Nam;
- Đăng Website Sở XD;
- Lưu: VT, QLHXD.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Phong